



Sjekkpunkter som utføres ved årlig serviceavtale besøk NIBE F470

Askim Kjøleservice har følgende sjekkpunkter som utføres ved årlige service avtale besøk av varmepumpesystemet NIBE F470.

Vil påpeke hvor viktig det er med vedlikeholdet. Besparelsen blir sterkt redusert om luftsirkulasjon, støv og innstilling ikke blir kontrollert/utbedret for at man skal ha best mulige besparelser og lang levetid på utstyret.

Kontroll av anleggets luft del:

- Bytte filter
- Rengjøring/Støvsuge vifte del (vifter og fordamper register)
- Kontrollere ventiler
- Sjekk for vifte støy (lager slitasje)
- Diverse funksjonstester viftehastighet m.m

Kontroll av anleggets kuldetekniske del:

- Lekkasje søking av kulde medie krets
- Måling av temperaturer for sammenligning med anleggets følere
- Temperatur måling på rørene for ytelses kontroll og helse tilstand på maskinen
- Støvsuging rundt maskin
- Vann trykk, lufting av anlegg
- Shunt ventil funksjons test
- Kontroll av innstillinger
- Kontroll av alarm historikk
- Diverse funksjonstester av driftsforhold

Med Vennlig Hilsen
Robert Christiansen
Mob.99008515
Askim Kjøleservice A/S
post@aksas.no