

## Brannalarmsystemet Jablotron JA-100



### Info om systemet

- Dette alarmsystemet ble koblet opp 16.03.18 av Byggsikkerhet AS i vårt bygg i Eierseksjonssameiet Bergsveien 65.
- Det er en årlig kontroll av systemet av Byggsikkerhet AS etter inngått avtale.
- Styret har daglig egenkontroll av systemet og skal rette opp feil umiddelbart.
- Bruk av betjeningspanel har dere fått info om på eget ark fra Byggsikkerhet AS.
- Om dere skulle ønske noe ekstra til dette systemet, kontakt Byggsikkerhet på vegne av deg selv og avtal hva du ønsker. Det kan kobles opp eget betjeningspanel i din leilighet, og dermed innbruddsalarm, oversvømmelse alarm, varmestyring osv. Hør med dem om hvilke muligheter du har.

### Viktig for beboere

- Detektorene og sirenen som tilhører dette systemet må **aldri** tas ut av støpsel/ned av tak.
- Ved **falsk** alarm må du gå ned i hovedinngangen, trykke på lampen som lyser **rødt** og taste inn kode 1-2-3-4 eller din personlige kode. Dette vil bare slå av alarmen.
- Anlegget ditt må så «resettes» ved å trykke på **grønn** lampe og tast inn din personlige kode. *NB! Detektoren må være i normaltilstand før den resettes. Dette betyr at eventuell røyk eller annet den har reagert på må være utluftet. Gjerne bruk et blad/avis for å vifte vekk os/røyk eller lignende fra detektoren.*
- Bruk **aldri** kjemikalier direkte på detektoren. Dette kan utløse den, og i verste tilfelle ødelegge den. Ved slike tilfeller står du ansvarlig for å dekke utgiftene ved erstatning av ny detektor. Dette gjelder også om du på et annet hvis ødelegger eller klarer å miste sirenen eller en av detektorene.
- Ved problem med systemet, kontakt styreleder eller noen i styret. Får ikke vi det fikset, kontakter vi i styret Byggsikkerhet AS. Om dere kontakter dem på grunn av problemer direkte, står dere ansvarlig for kostnader som påløper grunnet hjelp fra dem som vi kunne fikset selv.



**Sirene**



**Detektor**

Mvh  
Styret