

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring med garanti

Utbedring elsjekk rapport

<i>Elektroinstallatør</i>		<i>Oppdragsgiver (Kunde)</i>	
Firma/Navn:	Installasjonsservice Drift AS	Firma/Navn:	Eierseksjonssameiet Bergsvegen 65 v/ Ole Stian Kvalheim
Kontaktperson:	Mathis Nicolaysen	Kontaktperson:	
Adresse:	Hans Egedes veg 1	Adresse:	Bergsvegen 65
Postnr/Sted:	9475 BORKENES	Postnr/Sted:	9475 Borkenes
Telefon:	90 58 77 88	Telefon:	
E-post:	installasjon@gmail.com	E-post:	olesk89@gmail.com

<i>Ordre</i>		<i>Kunde</i>	
Ordrenummer:	3812	Kundenummer:	11598

<i>Anleggsadresse</i>	
Firma/Navn:	Eierseksjonssameiet Bergsvegen 65 v/ Ole Stian Kvalheim
Adresse:	Bergsvegen 65
Postnr/Sted:	9475 Borkenes

<i>Anleggsbeskrivelse</i>	
Type:	Endring
Nettsystem:	it
Arbeidsbeskrivelse:	Utbedring av elsjekk rapport: Byttet 9stk taklys i trapp (fellesareal) og fellesareal utenfor leiligheter i alle etasjer. Byttet lys over heisdør 4 etg. Byttet 4stk "sladder" på Oso varmtvannsberedere. Byttet sikring til lys i heis i tavle for fellesarealer. Byttet defekt/brent rekkeklemme i tavle for fellesarealer
Kommentar:	
Utført i henhold til:	NEK 400 Utg.: 2010
Type anlegg:	Boligblokker

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

<i>Installatør/bemyndiget person</i>	
Navn:	Arne Aronsen
Dato:	2018-05-15
Signatur:	Elektronisk signert av Arne Aronsen. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.