

Kontroll- og vedlikeholdsrapport

Denne rapporten er en del av eiers/brukers branntekniske dokumentasjon



Anlegg nr.: 201806	Anleggsnavn: Bergsveien 65 Borkenes.	Kunde nr.: 30236	Kundenavn: Eierseksjonssameiet Bergsveien 65
Fagområde: Brannsikring	Rapporten gjelder for: Brannalarmanlegg	Avtale nr.:	Utførende firma: Byggsikkerhet AS
		Dato: 10.04.18	Reg.nr.: H5054
		Sign. montør: Stig N. Gudbrandsen	<i>Stig N. Gudbrandsen</i>

Utførelsesgrunnlag:

- Lov/forskrift/standarder:
 - Lov om brannvern, 14 juni 2002 nr.20
 - Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
 - Internkontrollforskriften
 - NS-3960:2013 Brannalarmanlegg
 - FG730:11 fra 23.03.15
 -

Produsent:	Type	Merke	Prod.nr.:	Servicekode:	Ant. sløyfer:	I drift satt dato:	Kontroll intervall	Plassering:
Jablotron	JA-101	JA-101		–	2	2018	1.år	1.etg. Hovedinngang
Program	Program-bruker				230V AC Kurs	Batteri:	Batteri fra:	Batteri, byttes år:
	201806bergsviein65.fdb				Ukjent	1x12V 7Ah.	2018	2021

Status for anlegg/utstyr før kontroll/vedlikehold:

Ved ankomst:

Sentralen indikerer normal drift.

Kontroll:			Kontrollstatus:				Notat/Vedlikehold/Reparasjon:	Sluttstatus:	
			Utført	Måling	Størrelse/vekt	Status:		I orden ?	
Nr.:	Beskrivelse:	Sjekkliste:					JA	NEI	
Sentralenheter:									
1	Kontroller primær kraftforsyning		<input checked="" type="checkbox"/>	231V		OK		<input type="checkbox"/>	
2	Kontroller sekundær kraftforsyning/batteritest		<input checked="" type="checkbox"/>	13,8V		OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Kontroller interne driftsspenninger (leverandør spesifisert)		<input checked="" type="checkbox"/>			OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Kontroller alle tilkoblinger i enheten, eks. enheter		<input checked="" type="checkbox"/>			OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Kontroller feilovervåkninger		<input checked="" type="checkbox"/>			OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Funksjonstest av sentralenhet.		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Kontroll og test av orienteringspaneler		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Kontroll av dokumentasjon/tegninger/planer/instruksjer		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Kontroll av alarmsender		<input checked="" type="checkbox"/>			OK	Innebygget GSM-sender i sentralen		
10	Kontroll av nøkkelsafe		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Detektorer, andre enheter:									
11	Kontroll av røykdetektorer		<input checked="" type="checkbox"/>			OK	Byttet batteri i 3 stk. detektorer		
12	Kontroll av varmedetektorer		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Kontroll av optiske linjedetektorer		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Kontroll av IR-detektorer		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Kontroll av UV-detektorer		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Kontroll av aspirasjonsdetektorer	FG730:11	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Kontroll av manuelle meldere		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontroll- og vedlikeholdsrapport

Denne rapporten er en del av eiers/brukers branntekniske dokumentasjon



Kontroll:			Kontrollstatus:				Vedlikehold/Reparasjon:	Sluttstatus:	
Nr.:	Beskrivelse:	Eks.sjekkliste:	Utført	Måling	Størrelse	Status:	Følgende er utført	I orden ?	
								JA	NEI
Alarmorganer									
20	Kontroll av akustiske alarmorganer		<input checked="" type="checkbox"/>			OK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Kontroll av optiske alarmorganer		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Kontroll av mekaniske alarmorganer		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styringer:									
25	Ventilasjon		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Brann spjeld		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Branndører/porter		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forkortelser: Utg= Utgår/uaktuelt, Ok= Enhet i orden, Av= Avvik, Me= Merknader

Status for anlegg/utstyr etter kontroll/vedlikehold:

I orden – Ingen merknader/ avvik: ☺ Anlegget er i orden.

I orden - Med merknader: ⚠ Idnr.:

Ikke i orden! - Med avvik: ⚠ Idnr.:

Kommentarer: ⚠ Idnr.:

Egenkontroll: Eier/bruker skal utføre regelmessig egenkontroll av sine branntekniske installasjoner for å sikre at disse til enhver tid er funksjonsdyktige. Om nødvendig skal eier/bruker sørge for at korrigerende tiltak blir iverksatt.