

# Kontroll- og vedlikeholdsrapport

Denne rapporten er en del av eiers/brukers branntekniske dokumentasjon

Anlegg nr.: <b>201806</b>	Anleggsnavn: <b>Bergsveien 65 Borkenes.</b>	Kunde nr.: <b>30236</b>	Kundenavn: <b>Eierseksjonssameiet Bergsveien 65</b>		
Fagområde: <b>Brannsikring</b>	<b>Håndslukkere</b>	Byggsikkerhet AS	10.04.19	Reg.nr.: <b>G1186</b>	Sign. kontrollør/stempel: <b>Stig N. Gudbrandsen</b> <i>Stig N. Gudbrandsen</i>

## Utførelsesgrunnlag:

☞ Lov/forskrift/standarder: > NS-3910, utg2 Vedlikehold av håndslukkere >

ID nr.:	Fløy	Etg.	Rom Nr.:	Plassering:	Håndslukker:		Godkjennings nummer:	Prod. år	Slokkemiddel		Servicedato:			Kontrolldato:			Sett X ved avvik/merknader	
					Fabrikat:	Type:			type:	mengde:	intervall	tillegg C	tillegg D	neste service	intervall	tillegg B		neste kontroll
01		1		Ved hovedinngangen	Kidde	FOAM5		2017	AB	6L	5.år			2022	1.år	10.04.19	2020	
02		1		Ved teknisk rom	Kidde	FOAM5		2017	AB	6L	5.år			2022	1.år	10.04.19	2020	
03		2		Gang ved heis	Housegard	PE6GFB		2017	ABC	6kg	10.år			2027	1.år	10.04.19	2020	
04		3		Gang ved heis	Housegard	PE6GFB		2017	ABC	6kg	10.år			2027	1.år	10.04.19	2020	
05		4		Gang ved heis	Housegard	PE6GFB		2017	ABC	6kg	10.år			2027	1.år	10.04.19	2020	
06				-slutt-														
07																		
08																		
09																		
10																		

## Status for anlegg/utstyr etter kontroll/vedlikehold:

I orden -

Ingen merknader/ avvik:

I orden -

Med merknader:

Idnr.:

Ikke i orden! -

Med avvik:

Idnr.:

Kommentarer:

Idnr.:

Merket 3 stk. håndslukkere med etterlysende skilt.

Egenkontroll bør utføres  
hvert kvartal:

Eier/bruker skal utføre regelmessige egenkontroller av sine brannslukkere, for å sikre at disse til enhver til er funksjonsdyktige.