



Årvolltoppen

Leveringsdokumentasjon og brukerveiledning

STRØMMÅLER OG HOVEDSIKRING

Hovedsikring og for deres leilighet er plassert i målertavle i inngangsparti plan 1, her er også strømmåleren for leiligheten plassert. Leiligheten har egen bryter i sikringsskap for evt. å legge ut strømmen i leiligheten, slik at evt. service og vedlikehold kan utføres uten fare for elektrikerens.

SIKRINGSSKAP

Sikringsskap er plassert i bod (evt. annen plass) med alle kurssikringer for el-anlegget i leiligheten. Skap og utstyr er fra vår leverandør EFA. Det sitter brukerveiledning for jordfeilbryter i sikringsskap.

RØYKMELDER/BRANNMELDER (levert av Eltek)

Brannvarslingsanlegget i Årvollveien 70, 72, 74, 76, 78, og 80 er et heldekkende brannvarslingsanlegg. Dette skal ikke endres på av beboere.

Dersom man skulle være uheldig å utløse brannalarmen i leiligheten og det ikke er brann er det lagt inn en forsinkelse slik at brannalarmanlegget i hele blokken ikke starter før tre minutter etter utløst alarm i leilighet, da må man ut i korridoren utenfor leiligheten og avstille brannvarslingen slik at ikke brannalarmen i hele bokken og overføring til brannvesen starter. Dette gjøre ved å trykke på den røde knappen merket med kvittering i noen sekunde, til alarmen i leiligheten slår seg av. Trykk deretter på tilbakestill for å sette anlegget tilbake i normal drift.

Håndmeldere er plassert i fellesareal og benyttes ved brann.

Ved en brannalarm MÅ alle som oppholder seg innendørs evakuere ut.

Styret/sameiet er lovpålagt å tegne serviceavtale for vedlikehold av brannvarslingsanlegget.

Ved feil på anlegget/utstyr i leiligheten, ta kontakt med styret.

KURSOPPLEGG

Bryter og stikkontakter er av typen Schneider Electric. Det er montert tak lokk for DCL plugg eller stikkontakt i hht. forskrift for el-anlegg bolig i alle takpunkt.



Årvolltoppen

Leveringsdokumentasjon og brukerveiledning

VARMEKABLER

Det er lagt varmekabler på alle bad, dokumentasjon for varmekablene er vedlagt i dokumentasjonen.

Det må ikke bores eller monteres ting i gulv da dette kan skade varmekablene.

Det er montert varmekabelregulator på alle bad for styring av temperatur.

PORTTELEFON (levert av Qualitronic)

Det er levert og montert porttelefon i alle leiligheter.

Evt. vedlikehold/endring av navn på ringetablå v/ inngangsdør avtales med styret.

MATERIAL- OG UTSTYRSPESIFIKASJON

MATERIELL/UTSTYR	TYPE	LEVERANDØR
Eltek (brannalarm)	FX 3NET	www.honeywellifesafetly.com
Porttelefon	GT	www.qualitronic.no
Sikringer	EFA	www.efa.no
Brytere	Exxact	www.schneider-electric.com
Dimmer	Exxact	www.schneider-electric.com
Stikk	Exxact	www.schneider-electric.com
Taklokk	Exxact	www.schneider-electric.com
Varmekabel	Elflex Duo	www.elflex.no
Varmekabelregulator	Exxact	www.schneider-electric.com
Panelovner	Nobø	www.nobø.no



Strømmen El-installasjon as

ERKLÆRING OM AT PLANLEGGING/UTFØRELSE AV INSTALLASJONEN ER I SAMSVAR MED SIKKERHETSKRAVENE I FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG

EIER/KUNDE:

Navn: JM Norge AS
Adresse: Postboks 1544
Poststed: 7435 TRONDHEIM

Denne erklæringen skal oppbevares av eier i hele anlegget levetid
i hht. forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg.

ANLEGG:

Anleggets adresse: Årvollveien 72
Fakturanummer: 12938
Ordrenummer: 12000
Anleggnummer: 110450

Vår saksbehandler: Geir Glommen
Ansvarlig montør: Jason Lyle Thomas

Anvendelse:

Denne erklæringen gjelder for: **El. arbeider på nytt anlegg,
leiligheter i oppgang D, E og F samt garasjen og felles anlegg.**

Anvendte normer:

- NEK400:2014
- Samt disp fra DSB vedr. NEK 399.

Beskrivelse av anlegget/oppdraget:

El. arbeider i hht. kontrakt og underlag fra Rajlers samt avtale med
Espen Listuen, arbeider utføres i Årvollveien 72.

Arbeid startet: 30.09.15

Arbeid ferdig: 30.11.16

INSTALLATØR:

STRØMMEN EL-INSTALLASJON AS

Bråtebrua 1
2010 Strømmen

Organisasjonsnummer: NO 983 188 796 MVA

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og
kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftenes kapittel V.
Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Dato: 30.11.2016

**STRØMMEN
EL-Installasjon as**
Geir Glommen
Installasør
Bråtebrua 1 - 2010 Strømmen
Tlf. 63 83 75 00 Fax 63 81 99 00

Medlem av elektrikerkjeden



autorisert elinstallatør