

Branninstruks Borettslaget Michael Krohns Gate 54, Bergen

Borettslaget har i 2019 fått installert felles brannalarmsystem. Om dette skulle bli utløst må leiligheten forlates. Felles oppmøteplass i tilfelle brann er utenfor kirken. Om du kan konstatere brann ring brannvesenet på telefon 110 og kontakt styret. Hjelp andre om nødvendig.

Føler du det er trygt kan det på brannpanelet i hver blokk leses av hvilken leilighet det er utløst alarm. Orienteringskart er å finne ved hvert panel. Om du synes det er trygt, oppsøk leiligheten, bank på og finn ut om det er behov for hjelp.

Det kan i mange tilfeller være snakk om falsk alarm. I hver leilighet vil det gå to minutter før alarm utløses i blokken. Er det falsk alarm kan denne avstilles i hver leilighet. Følg da instruks som er gitt tidligere. Mangler dere denne, ta kontakt med styret.

Rømningsveier, utover vanlig tilkomst til leiligheten, er i MK54 via balkonger mot veien, takterraser i L3 og L7, samt svalgang. Det er mulig å klatre over disse og slippe seg ned på marken.

Forebygging av brann:

Oktober til desember er høysesong for stearinlys og åpne flammer. Hold disse under oppsyn og sluk de før dere forlater rommet.

Kontroller at brannpanelet i hver leilighet blinker med jevne mellomrom. Meld inn om det ikke er tilfelle.

Kontroller pulverapparat to ganger årlig. Se om trykket er ok og vend beholderen opp ned og lytt etter sildring.

Hold rømningsveier frie. Det er ikke lov å oppbevare brennbare gjenstander i fellesområdene.

Gjennomfør sjekk av elektriske apparat og elektrisk anlegg minst én gang hvert år. Styret sender ut kontrolliste som alle skal returnere signert.

/Styret