

Unngå uønsket alarm

Dette bygget er utstyrt med automatisk brannalarm fra Hedengren Security A/S. Anlegget er installert med tanke på sikkerheten til de personer som til enhver tid oppholder seg i bygget. For at en eventuell brann skal kunne oppdages så tidlig som mulig er anlegget utstyrt med følsomme røykdetektorer.

For å unngå uønsket alarm må det tas hensyn til følgende:

- * **Tobakksrøyking** vil kunne utløse brannalarmanlegget. Det anbefales derfor at det ikke røykes i leiligheten. Stearinlys i forbindelse med røyking kan forsterke problemet. Husk på ventilasjon i rommet. Vær også klar over at ved å røyke på veranda eller i åpent vindu kan man også utløse alarmer, da detektorene er følsomme.
- * **Bygningsmessig arbeid** – ta hensyn og sørg for utkobling før arbeidet starter. Alt arbeid som sveising, lodding, sliping, boring etc. avgir røyk, gass eller støv. Dette kan forårsake uønsket alarm eller nedstøving av detektorene.
- * **Eksosutslipp** bør unngås. I parkeringsanlegg vil eksos/utslipp fra kjøretøyer kunne forårsake uønsket alarm. Unngå at kjøretøy blir stående med motoren i gang i garasjeanlegget.
- * **Matlaging**. Alt som avgir røyk/damp kan utløse brannalarmanlegget. Pass på at dette ikke pågår like under en røykdetektor. Bruk alltid **avtrekksvifte** ved matlaging.
- * **Manglende renhold** – et brannalarmanlegg skal ha regelmessig vedlikehold. Urene detektorer vil kunne gjøre anlegget ustabil og forårsake uønsket brannalarm. Skader og feil som oppstår kan medføre at anlegget ikke fungerer når det skal. Unngå nedstøving av detektor.
- * Det er meget **uforsvarlig** å demontere eller dekke til detektoren med tape eller annet for å hindre at alarmer går. Da setter du både deg selv og andre i fare.