



TRONDHEIM KOMMUNE

Byggesakskontoret

NYVEILIA GRENDELAG

c/o Trio Eiendomsservice ASVestre Rosten 78
7075 TILLER

Vår saksbehandler
Bård Buseth

Saksnummer
BYGG-21/80145
oppgis ved alle henvendelser

Kontaktperson

Dato
05.02.2021

Nyveilia 126, kollaps i bærekonstruksjon og konsekvenser for tilsvarende boliger

I forbindelse med oppussing av Nyveilia 126 har taket kollapset. Fra ansvarlig søker har vi fått opplyst at innvendige vegger er revet som følge av fuktskader og at det var grunn til å tro at veggene var lettvegger. Det har vist seg at dette var bærende vegger.

Vi har fått opplyst at det er mange boliger i Nyveilia med tilsvarende løsning, om ikke helt likt med Nyveilia 126.

Ut i fra vår kjennskap til saken vil Byggesakskontoret henstille alle som har planer om oppussing til å søke byggteknisk bistand før det utføres arbeid som kan svekke bærekonstruksjonen.

Vi antar at grendelaget har et system for formidling av dette brevet til medlemmene og ber om at det gjøres. Hvis ikke ber vi om tilbakemelding.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE

Elisabeth Høyem
bygningssjef

Bård Buseth
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Byggesakskontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14
Trondheim

Telefon:
+47 72542500

Organisasjonsnummer.:
NO 989 091 565

E-postadresse: byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no/byggesakskontoret