

Ved ønske om å montere varmepumpe i Nordberg Terrasse boligsameie gjelder følgende regler:

1. Tiltaket skal godkjennes av styret, jfr. vedtektenes §15.
2. Søknaden skal oppgi plassering av utvendig kompressor.
3. Lydnivå fra kompressordel skal til enhver tid være i henhold til myndighetenes krav til lydnivå.
4. Kompressordel plasseres slik at den gir minst mulig støy/vibrasjoner for naboer.
5. Hvis lydnivået allikevel blir til sjenanse for naboer, kan styret pålegge driftsstans mellom kl. 23.00 og 08.00.
6. Kompressordel (eventuell innkassing) skal ha samme farge som veggen den monteres mot.
7. Kompressordel plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann. Eventuelt kondensvann må ledes bort. Avløpsrør må frostsikres med varmekabel.
8. Søker må sørge for at det benyttes installatør med faglig kompetanse. Det skal oppgis hvem som er installatør for tiltaket.
9. Hvis varmepumpen fjernes, skal eventuelle inngrep på bygning utbedres av seksjonseier.

27.03.2023, Teknisk komite.